



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ) ..... /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายวิชาญ อินทร์อยู่

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รก.ปน.(ก.๑)

ด้วย กปบ.(ก.๑) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตั้งแต่สถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟภ.๑) ถึง LBS เมธีประมุข รหัส ATB02YS-07...  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	ATB02YB-01,02	2 ก.ค. 62	07.30 น.	17.00 น.	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบ 115 เควี กีดขวางที่อยู่อาศัย	ATB02YB-01,02	ATB02YS-07	นายวิชาญ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๑-๘๕๘๘๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ATB240-01,02 จาก ATB240-01,02 ถึง ATB245-07  
ในวันที่ 2 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 938/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สถาพร ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิชาญ อินทร์อยู่

สถาพร ตันติเกษตรกิจ  
( วศก. 6 แทน ผคฟ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

1324

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๑๓, กฟอ.๑๓, กฟส.๑๖, กฟส.๑๖, กฟส.๑๖

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓), กฟส.๑๖, กฟส.๑๖

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานีฯ อ่างทอง)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ก.ค. 2562

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๑) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ช่วงสายส่งอ่างทอง 2 ถึง LBS เมธิประมุข		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ค. 62	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟก.1	งานที่ทำ	รีดถอนสายส่ง 115 KV ตามใบขอปฏิบัติงาน 938/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 1 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายมงคล, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายขุนทอง, นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายอนุสรณ์, นายพิชชา, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		
8. พนักงานประจำสถานีฯ	<input type="checkbox"/> จัดพนักงาน <input type="checkbox"/> ไม่ต้องจัดพนักงาน	เข้าประจำสถานีฯ	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบโหลด และอุปกรณ์ตัดตอน ก่อนทำการSwitching						
2	แจ้ง บ.ด้านข้างไปโอเอ็นเนอयी ทำการ OFF INTERTRIP						
3	ย้าย DAA ไปจ่ายทาง DBN						
4	ตรวจสอบ.ใบมีด 115 เควี รหัส DAA1YS-01,02 ให้สถานะ สับ อยู่						
5	DBA01YB-02	Auto	Manual		ดบ.	CSW	ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
6	DOA01YB-01	Auto	Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	DOA01YB-01	สับ	ปลด		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DBA01YB-02	Manual	Auto		ดบ.	CSW	ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
10	DAA01YB-01	Manual	Auto		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ย้าย DOA , SPC ไปจ่ายทาง KCB						
12	ตรวจสอบ DOA5YS-01,02 ให้สถานะ สับ อยู่						
13	UTG02YB-01	Auto	Manual		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	DOA03YB-01	Auto	Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DOA05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	ATB02YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ศปจ.	LBS	เมธิประมุขฯ ทบวงหลวง
17	ATB02YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	ATB02YB-02	สับ	ปลด		ศูนย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ATB02YS-02	สับ	ปลด		ศูนย์ ก.1	-	ใบมีด 115 เควี
20	ATB02YS-03	สับ	ปลด		ศูนย์ ก.1	-	ใบมีด 115 เควี
21	UTG02YB-01	Manual	Auto		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	DOA05YB-01	Manual	Auto		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	DOA03YB-01	Manual	Auto		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	แจ้งสถานะดับไฟให้ กฟก.1.ทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
25	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	DOA05YB-01	Auto	Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	DOA03YB-01	Auto	Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	UTG02YB-01	Auto	Manual		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
29	ATB02YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์ ก.1	-	ใบมีด 115 เควี
30	ATB02YS-03	ปลด	สับ		ศูนย์ ก.1	-	ใบมีด 115 เควี
31	ATB02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ATB02YB-02	ปลด	สับ		ศูนย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
33	ย้าย DOA , SPC กลับจาก KCB						
34	ATB02YS-07	ปลด	สับ		ศปจ.	LBS	เมธิประมุข
35	DOA05YB-01	สับ	ปลด		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	DOA05YB-01	Manual	Auto		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	DOA03YB-01	Manual	Auto		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
38	UTG02YB-01	Manual	Auto		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
39	ย้าย DAA กลับจาก DBN						
40	DBA01YB-02	Auto	Manual		ดบ.	CSW	ช่างสถานีฯ เดิมบางนางบัว
41	DAA01YB-01	Auto	Manual		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
42	DOA01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
43	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	DBA01YB-02	Manual	Auto		ดบ.	CSW	ช่างสถานีฯ เดิมบางนางบัว
45	DOA01YB-01	Manual	Auto		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
46	แจ้ง บ.ด่านช่างไปโอเอ็นเนอयी ทำการ ON INTERTRIP						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)-...../๒๕๖๒	วันที่.....
ชื่อผู้รับ นายธนัทพงศ์ ปราโมทย์.....	ตำแหน่ง อก.สฟ.....
ชื่อผู้ส่ง .....	ตำแหน่ง .....
จำนวนเอกสารแนบ .....แผ่น	

ด้วยในวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วง สถานีฯ อ่างทอง ๒(กฟก.๑) - LBS เมธิประมุข รหัส ATB02YS-07 เพื่อให้ กปป.(ก.๑) ย้ายเสาไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ เควี ซึ่งกีดขวางที่อยู่อาศัย ของผู้ใช้ไฟ บริเวณ ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ (ริมถนนสายอ่างทอง - สุพรรณบุรี) ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง และ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท ด้านข้างไบโอเอ็นเนอจี จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ไปรับไฟจากสายส่งด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช(กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ ๒๘ MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ OFF สวิตช์ Intertrip ของบริษัท ด้านข้างไบโอเอ็นเนอจี จำกัด ช่วงที่มีการย้ายโหลดตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.) /๒๕๖๒  
เรียน อก.ชช.(ก.๓), อก.ชฟ., ผจก.กฟอ.ดบ.  
กฟส.ดชง., กฟส.สข., กฟส.นญช.  
เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาเรื่อง  
การคำนวณหน่วยซื้อ-ขาย



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปน.ก.๓ ถึง กปน.ก.๓  
เลขที่ ก.๓ กปน.(คท.) ๓๖๓๔/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖  
เรื่อง ขอให้ย้ายโหมตรระบบ ๑๑๕ เควี ไปรับไฟจากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง และขอฝากโหมตรระบบ ๒๒ เควี

เรียน อก.ปน.ก.๓

ด้วยในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. กปน.ก.๓ มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าอ่างทอง๒ - โหมตรเบรกสวิตซ์ ATB2YS-07 เพื่อให้ กฟล.วิเศษชัยชาญ ย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ เควี ที่คชวางที่อยู่อาศัย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องถ่ายเทโหมตรฝากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ กปน.ก.๓ พิจารณาถ่ายเทโหมตร ๑๑๕ เควี และ กปน.ก.๓ ขอฝากโหมตรระบบ ๒๒ เควี ดังนี้

๑. กฟล.๓ ถ่ายเทโหมตร ๑๑๕ เควี ที่รับไฟจากเบรกเกอร์รหัส ATB2YB-01,02 สถานีไฟฟ้าอ่างทอง ๒ ไปรับไฟจากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง และ ปลด โหมตรเบรกสวิตซ์ ATB2YS-07 ในวันและช่วงเวลาดังกล่าว

๒. ขอถ่ายเทโหมตร ๒๒ เควี ATB05 สฟ.อ่างทอง๒ ปริมาณ ๐.๓ MW ฝาก SPC05 สท.ศรีประจันต์ (กฟล.๓) ในวันและช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ กปน.(คท.) ๓๖๓๔/๒๕๖๖  
เรียน ผอ.ก.วิเศษชัยชาญ  
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชาญ อินทร์อยู่)  
รท.ป.น.ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.ก.๓  
๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖

(นายวิชาญ อินทร์อยู่)  
รท.ป.น.ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.ก.๓  
๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖