



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เลขที่ ก.๓.๑พส.(ปบ) ๑๙/๑๐.๑๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายพิษณุ นาคพญา

Switching Deadline
วันที่ ๒ ๑-๙-๖๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง พท.ปบ. ปฏิบัติงานแทน ผจก.๑ฟอ. กว.พท.แส

ด้วยการไฟฟ้า กว.พท.แส จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อตัดต้นไม้คร่อมสายแรงสูง สถานีไฟฟ้า กว.พท.แส ตาม
แผนผังสิ่งเขย่งแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA06	5 ก.ค. 62	09.00 น.	15.00 น.	ตัดต้นไม้ที่คร่อมสายแรงสูง	KSA6R-01 แยกพระแท่น	KSA6S-18 หนองไม้งาม	นายพิษณุ นาคพญา พท.ปบ. โทร. ๐๘1-279-8842
๒.								
๓.								
๔.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๘ ต.กว.พท.แส ม.๓.วางพิกัด.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพิษณุ นาคพญา ตำแหน่ง พท.ปบ. โทร. ๐๘๑-๒๗๙-๘๘๔๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายพิษณุ นาคพญา
ตำแหน่ง พท.ปบ. กฟอ. กว.พท.แส

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๑
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ KSA ๖ จาก KSA 6R-01 ถึง KSA 6S-18
ในวันที่ 5 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 939/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศิต ฐานวุฒิชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพิษณุ นาคพญา

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1803
เรียน ผจก. กว.พท.แส, กว.พท.ทร.
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)


รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

(ผจก.กว.พท.แส กว.พท.แส)
วันที่ ๕/๗/๖๒

ชั้นคอนการสวิตซ์..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. (.....) (.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านรางพิบูล		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้ที่คร่อมสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 939/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม		วันที่ 26 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 มิ.ย 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMU00BR-05	Normal	Nonreclosing		TMU		R -
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	KSA06S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 หนองไม้งาม
5	แจ้งกฟอ.กพส. ทำการตรวจสอบ KSA06R-01 R.พระแท่น อยู่สถานะปลด						
6	แจ้งกฟอ.กพส. ทำการดึงห้วงเหลือองลงพร้อมปลดใบมีดด้านออกไลน์ KSA06R-01						
7	เมื่อกฟอ.กพส. ทำการดึงห้วงเหลือองลงพร้อมปลดใบมีดด้านออกไลน์ KSA06R-01 แล้วเสร็จ						
8	แจ้งกฟอ.กพส. ทำการตรวจสอบ KSA06S-26 DIS ปากทางวัดกำแพงแสน อยู่สถานะปลด						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
13	TMU00BR-05	Nonreclosing	Normal		TMU		R -
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	TMU00BR-05	Normal	Nonreclosing		TMU		R -
17	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
19	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G3						
20	แจ้งกฟอ.กพส. ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์พร้อมดันห้วงเหลือองขึ้น KSA06R-01						
21	เมื่อกฟอ.กพส. ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์พร้อมดันห้วงเหลือองขึ้น KSA06R-01 แล้วเสร็จ						
22	KSA06S-18	ปลด	สับ		กพส.		SF6 หนองไม้งาม
23	TMU00BR-05	Nonreclosing	Normal		TMU		R -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

