


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ไทรน้อย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3-4 สค. 2562	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.1	งานที่ทำ	กฟผ.ปลดหม้อแปลง SNO-KT3A ตามใบขอปฏิบัติงาน 948/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching และตรวจสอบสวิตไบเมต DTM04YS-01,DTM04YS-02 ให้อยู่ตำแหน่ง Close						
2	KS-7022	Auto	Manual		EGAT		Load 32.0 MW (รวม LTA, LA)
3	DTM02YB-01	Auto	Manual		DTM		Load 20.0 MW
4	BEA02YB-01	Auto	Manual		BEA		
5	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
6	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
7	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
8	DTM09VB-01	Auto	Manual		DTM		Load 2.65 MW
9	NPU08VB-01	Auto	Manual		NPU		Load 3.3 MW
10	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA	บล.	R ปากทางวัดบางปลา
11	NCB10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA	นช.	R วัดบางพระ
12	ย้ายโหลด DTM09 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU08						
13	NPU08S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ม.9 ห้วยชัน
14	DTM03S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 วัดเลาเตา
15	ย้ายโหลด DTM10 บางส่วนไปรับไฟจาก NCB10						
16	BEA06S-22	ปลด	สับ		นช.		SF6 อนุสรณ์ 3 เหล่าทัพ
17	BEA06R-01	สับ	ปลด		SCADA	บล.	R ปากทางวัดบางปลา
18	แจ้ง กฟผ. บล. ปลดไบเมตด้านออกไลน์ทั้ง 3 เฟสได้						
19	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEA		เบรกเกอร์ 115 KV
20	DTM02YB-01	สับ	ปลด		DTM		เบรกเกอร์ 115 KV
21	NCB10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA	นช.	R วัดบางพระ
22	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA	บล.	R ปากทางวัดบางปลา
23	NPU08VB-01	Manual	Auto		NPU		
24	DTM09VB-01	Manual	Auto		DTM		
25	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
26	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
27	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
28	BEA02YB-01	Manual	Auto		BEA		
29	DTM04YB-01	Manual	Auto		DTM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	KS-7022	Manual	Auto		EGAT		
31	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าของวันที่ 3 สค.62						
32	เมื่อ กฟผ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จในวันที่ 4 สค.62 เวลา 16.00 น.						
33	KS-7022	Auto	Manual		EGAT		
34	DTM04YB-01	Auto	Manual		DTM		
35	BEA02YB-01	Auto	Manual		BEA		
36	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
37	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
38	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
39	DTM09VB-01	Auto	Manual		DTM		
40	NPU08VB-01	Auto	Manual		NPU		
41	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA	บล.	R ปากทางวัดบางปลา
42	NCB10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA	นช.	R วัดบางพระ
43	DTM02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DTM		เบรกเกอร์ 115 KV
44	DTM04YB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 KV
45	แจ้ง กฟผ. บล. สับใบมิดด้านออกไลน์ทั้ง 3 เฟสได้						
46	ย้ายโหลด DTM10 บางส่วนกลับจาก NCB10						
47	BEA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SCADA	บล.	R ปากทางวัดบางปลา
48	BEA06S-22	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ห.ร.	SF6	อนุสรณ์ 3 เหล่าทัพ
49	ย้ายโหลด DTM09 บางส่วนกลับจาก NPU08						
50	DTM03S-12	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	วัดเลาเต่า
51	NPU08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.	SF6	ม.9 ท้ายชั้น
52	NCB10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA	นช.	R วัดบางพระ
53	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA	บล.	R ปากทางวัดบางปลา
54	NPU08VB-01	Manual	Auto		NPU		
55	DTM09VB-01	Manual	Auto		DTM		
56	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
57	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
58	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
59	BEA02YB-01	Manual	Auto		BEA		
60	DTM02YB-01	Manual	Auto		DTM		
61	KS-7022	Manual	Auto		EGAT		
62	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
ใบแจ้งขอตัดไฟ/ปลดอุปกรณ์ออกจากระบบ
(Request For Outage)

หน่วยงานที่แจ้ง : ...ชกต.1-ส.....วันที่ 25 มิถุนายน 2562.....

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ทจล-ส.MEA... PEA.....

สถานที่ทำงาน : NB SUB.....

อุปกรณ์ที่ขอตัดไฟ / ปลดออกจากระบบ : SNO-KT3A.....

งานที่ทำ: ELECTRICAL TEST SNO-KT3A ตามวาระ 6 ปี

เริ่มงาน : เวลา...08.00.....น. วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562..

เสร็จงาน เวลา... 16.00.....น. วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562..

ผู้รับ Clearance 1...นายสันติ พิกหอม นามเรียกขาน / โทร... 62431
: 2.....นามเรียกขาน / โทร.....

ในกรณีฉุกเฉินสามารถนำอุปกรณ์กลับเข้าใช้งานได้ภายในเวลาชั่วโมง.....นาที

หมายเหตุ :

.....SNO-KT3A ปลด เข้า นำเข้า เย็น

ลงชื่อ อุทัย เจริญทรัพย์ ผู้มีอำนาจขอตัดไฟ
(นาย อุทัย เจริญทรัพย์)
ตำแหน่ง ช.8 ทจล1 - ส. โทร...62431.....

(/) ขอให้ดำเนินการออก Switching ตามที่ขอได้

หมายเหตุและคำแนะนำ :- ประสานงาน กฟน. Keep Load SNO, 115 kV Bus No.1, No.2 ไม่เกิน 300 MW

- ประสานงาน กฟภ. Keep Load SNO, 115 kV Line to PEA No.1, No.2 ไม่เกิน 150 MW

ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจอนุมัติ
(นาย ธวัชชัย อรรถนพ)
ตำแหน่ง อ.ค.ค นท. 400-ป โทร.....

○ ต้นฉบับ . ผู้อนุมัติ

○ สำเนา - ผู้ขอตัดไฟ ○ FAX ○ E-MAIL

วันที่อนุมัติใช้งาน 01/09/2548

แผนกจัดการปฏิบัติการ (ทจล-ส.) กองควบคุมระบบ (กทล-ส.)

TEL 02-4362412 . 02-4362493 FAX 02-4362491