



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปบ) ๓๓๓/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงพันธ์ุฑา
ชื่อผู้ส่ง

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

Switching Deadline

วันที่ 21 ม.ค. 62

ด้วยการไฟฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...กาญจนบุรี...๑... ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๓ กจ.	๒๓ ม.ค.๖๒	๐๘.๓๐ น	๑๗.๐๐ น	พาดสาย ๑๘๕ ต.มม. แผนงานเพิ่มเติม	Sf6 kca3s-13 หน้าบีมหลอด	Sf6 kca3s-14 ตรงข้ามโรงไม้ลวก Sf6 kca3s-24 หมวดการทางบ้านเก่า R. kca3R-02 หมวดการทางบ้านเก่า	นายสุวิศ จำปาลี 098-2631489

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...สวมแยกหมวดการทางบ้านเก่า...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสกสรรค์ พิกเขียว ตำแหน่ง วศก.๖.ผปบ. โทร. ๐๘๑-๘๘๘๕๒๕๐๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

งานที่ขอ: เลี้ยว ๓๓ ม.รพ. 63/62

ลงชื่อ (นายนคร กว้างขวาง)

ตำแหน่ง วิศวกร(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.จ.๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ kca3 จาก kca3s-13 ถึง kca3s-14 kca3s-24 kca3R-02
ในวันที่ ๒3 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 95/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิชา บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เสกสรรค์ พิกเขียว
21 ม.ค. 62

สมภาร อธิชา บุญชู
(นายสมภาร อธิชา บุญชู)
๐๘๑-๖๒๒๗๖๖๑

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 177
เรียน ผจก. กฟภ. กจ.

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


ผคฟ.๐๖-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

22 ส.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ สามแยกบ้านเก่า		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ม.ค. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย
			ตามใบขอปฏิบัติงาน 95/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู		วันที่ 21 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี KCA							
1	KCA03VB-01	Auto	Manual		KCA		-
2	KCA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.		R บ้านเก่า
3	KCA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.		R หมวดการทางบ้านเก่า
4 ย้ายโหลด KCA03 บ้านเก่าบางส่วนรับไฟจาก KCA05							
5	KCA03S-20	ปลด	สับ		กจ.		DIS สถานีตำรวจชุมชนบ้านเก่า
6	KCA03R-02	สับ	ปลด		กจ.		R หมวดการทางบ้านเก่า
7 ให้ดึงห้วงเหลือองลง ปลดใบมีดด้านออกไลน์ KCA03R-02							
8 ตรวจสอบ SF6 KCA03S-14 KCA03S-24 อยู่ตำแหน่ง OFF LOCK คาน							
9 เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.							
10	KCA03S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 หน้าบีมหลอด
11 แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟจ. กจ. รับทราบ							
12 แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G1							
13 แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G2							
14 แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G3							
15	KCA03VB-01	Manual	Auto		KCA		
16	KCA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
17	KCA03VB-01	Auto	Manual		KCA		-
18	KCA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.		บ้านเก่า
19 แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1							
20 แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2							
21 แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3							
22	KCA03S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 หน้าบีมหลอด
23 ย้ายโหลด KCA03 กลับจาก KCA05							
24 ให้สับใบมีดด้านออกไลน์เข้า ดันห้วงเหลือองขึ้น KCA03R-02							

๑๖/๑๖/๖๒

KTA03

KTA07

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	KCA03R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		กจ.		R หมวดการทางบ้านเก่า
26	KCA03S-20	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		กจ.		DIS สถานีตำรวจชุมชนบ้านเก่า
27	KCA03VB-01	Manual	Auto		KCA		-
28	KCA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.		R บ้านเก่า
29	KCA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.		R หมวดการทางบ้านเก่า
สิ้นสุด Switching							

แผนผังระบบไฟฟ้า (Single Line) 10KV ของงาน - ๑๗/๐๐/๒๒

