



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.จ.สค.(ปน.) ๓๐๘๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทว

ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุมโนธรรม

1819

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อภ.ป.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สค.จัน๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTBo๓	๗ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสายส่ง บริเวณ ตั้งแต่เลยสี่แยกบางน้ำ จืด ถึง ปากข.เงินประเสริฐ	KTBS-๐๓ สค.ต.บางน้ำจืด	KTBS-๑๐ บ.ฮาร์วาด	นายนิทัศน์ เทชะวันโต โทร ๐๘-๑๕๑๐-๔๕๔๙
๒	KTBo๕	๗ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		KTBS-๐๔ สค.ต.บางน้ำจืด	KTBS-๐๙ ปากข.เงิน ประเสริฐ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...บริเวณ ตั้งแต่เลยแยกบางน้ำจืด ถึง ปากข.เงินประเสริฐ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฉันทฉวี เขียนทอง ตำแหน่ง หน.ป.บ โทร ๐๘-๑๕๑๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต สุมโนธรรม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สค.จัน๑

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกบางน้ำจืด - ปากช.เงินประเสริฐ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7-ก.ค.-62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟช.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 953/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 30 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	สกพร		วันที่ 30 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	เมื่อ กฟช.สค. พร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติ						
3	KTB01VB-01	Auto	Manual		KTB		
4	KTB05VB-01	Auto	Manual		KTB		
5	KTB01S-03	สับ	ปลด(ใช้ไหลดับสเตอร์)		สค.		DIS สกต.บางน้ำจืด (วงจรบน)
6	KTB05S-04	สับ	ปลด(ใช้ไหลดับสเตอร์)		สค.		DIS สกต.บางน้ำจืด (วงจรล่าง)
7	ตรวจสอบ KTB05S-09 (SF6 ปากช.เงินประเสริฐ) และ KTB05S-10 (SF6 บ.ฮาร์ดวาท) ให้อยู่ในตำแหน่ง ปลดและล๊อคคาน						
8	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G3						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G4						
12	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
13	KTB01VB-01	Manual	Auto		KTB		
14	KTB05VB-01	Manual	Auto		KTB		
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G1						
17	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G2						
18	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G3						
19	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G4						
20	KTB01VB-01	Auto	Manual		KTB		
21	KTB05VB-01	Auto	Manual		KTB		
22	KTB01S-03	ปลด	สับ		สค.		DIS สกต.บางน้ำจืด (วงจรบน)
23	KTB05S-04	ปลด	สับ		สค.		DIS สกต.บางน้ำจืด (วงจรล่าง)
24	KTB01VB-01	Manual	Auto		KTB		
25	KTB05VB-01	Manual	Auto		KTB		
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							

