



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Public Utility Agency

เลขที่ ก.๓.กบข.(กฟ.) ๑๕๕๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัททพงษ์ วงศ์พันธ์ุชา

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โคกทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรกเกอร์ ๒๒ KV. สถานีไฟฟ้า เสาขวัญ(ชั่วคราว)
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	รับ/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๓ มิ.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ ๒๒ KV รหัส LWU๑๕VB-๐๑ ที่สถานีไฟฟ้าเสาขวัญ(ชั่วคราว)	LWU1YS-01	LWU15VB-01	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๙๖๙๙๖๕๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัครัง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง พ.บ.พ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสมบูรณ์ สิงห์โคกทอง)
หัวหน้าปฏิบัติการงาน กบข.(ก.๓)

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ยศพ.) กฟปก.๓
เวียง อ.ก.บข.(ก.๓)

ผลพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ จาก LWU1YS-01 ถึง LWU15VB-01
ในวันที่ 3 มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๕๔/๖๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะสิทธิ์ รัตนะพันธ์ุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

(นายสมบูรณ์ สิงห์โคกทอง)
หัวหน้าปฏิบัติการงาน กบข.(ก.๓)

ส่วนรับผิดชอบ

ที่ ก.๓ กบข.(กฟ.)

เรียน ผจก. กฟปก.๓, กฟปก.๑๖, กฟปก.๑๘

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น


ผลพ. 1 (สถานี เสาขวัญ (LWU))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

กบข.(ก.๓)

กบข.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เลขาวัญ						
2. กำหนดวันทำงาน	3 ก.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ท่า	เดิม GAS SF6 เบรกเกอร์ LWU018VB-01	ตามใบขอปฏิบัติงาน	95A/2562		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่	2 กรกฎาคม 2562		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 ก.ค. 62		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 ก.ค. 62		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโช					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายสถาพร, นายอนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching							
1	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU		- โหลด 7.78 MW
2	LWU01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		LWU		- โหลด 1.41 MW
3	LWU02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		LWU		- โหลด 2.51 MW
4	LWU04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		LWU		- โหลด 2.48 MW
5	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
6	DAA06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DAA		- โหลด 4.20 MW
7	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
8	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT	รถ คจ.			R สระกระโจม
9	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	รถ คจ.			AVR สระกระโจม
10	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT	รถ ลข.			R หนองประตู
11	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	รถ ลข.			AVR หนองประตู
12	DOA01YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	DAA05YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	- ย้ายโหลด LWU01 ไปจ่ายจาก DAA09						
15	LWU01S-07	ปลด	สับ		รถ ลข.		SF6 บ้านหนองอีเปราะ
16	LWU01VB-01	สับ	ปลด		LWU		-
17	- ย้ายโหลด LWU02 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA06						
18	DAA08S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ คข.		SF6 ร้านสกด
19	DAA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ คข.		SF6 บึงน้ำมันใจผ่องใส
20	- ย้ายโหลด LWU02 ที่เหลือไปจ่ายจาก DOA07						
21	DAA09S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ คจ.		SF6 ทัพตาแทน
22	LWU02VB-01	สับ	ปลด		LWU		-
23	- ย้ายโหลด LWU04 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG09						
24	UTG09S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ลข.		SF6 ตรงข้าม รพ.เลขาวัญ
25	LWU04S-05	สับ	ปลด		รถ ลข.	SCADA	SF6 สามแยกบ้านนางงาม
26	- ย้ายโหลด LWU03 และ LWU04 ที่เหลือไปจ่ายจาก DOA02						
27	DOA07R-04	ปลด	สับ คจ Nonreclosing, ALT		รถ ลข.	SCADA	R หัววันดี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	LWU01BVB-01	สับ	ปลด		LWU		INCOMING 1
29	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
30	LWU01YB-01	สับ	ปลด		LWU		เบรกเกอร์ 115 เควี
31	LWU01YS-01	สับ	ปลด		LWU		- ไบมีด 115 เควี
32	LWU04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		LWU		-
33	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
34	DAA06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DAA		-
35	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
36	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ดจ.		R สระกระโจม
37	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ ดจ.		AVR สระกระโจม
38	DOA07R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ดจ.	SCADA	R ห้วยวันดี
39	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ลข.		R หนองประดู่
40	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ ลข.		AVR หนองประดู่
41	DAA05YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	DOA01YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
44	แจ้งผู้ควบคุมงานให้หยุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งหยุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
45	LWU04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		LWU		-
46	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
47	DAA06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DAA		-
48	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
49	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ดจ.		R สระกระโจม
50	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถ ดจ.		AVR สระกระโจม
51	DOA07R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ลข.	SCADA	R ห้วยวันดี
52	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถ ลข.		R หนองประดู่
53	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ลข.		AVR หนองประดู่
54	DAA05YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	DOA01YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
57	LWU01YS-01	ปลด	สับ		LWU		- ไบมีด 115 เควี
58	LWU01YB-01	ปลด	สับ		LWU		เบรกเกอร์ 115 เควี
59	- ย้ายโหลด LWU03 และ LWU04 บางส่วนกลับจาก DOA02						
60	LWU01BVB-01	ปลด	สับ		LWU		INCOMING 1
61	DOA07R-04	สับ	ปลด		รถ ลข.	SCADA	R ห้วยวันดี
62	- ย้ายโหลด LWU04 บางส่วนกลับจาก UTG09						
63	LWU04S-05	ปลด	สับ		รถ ลข.	SCADA	SF6 สามแยกบ้านนางงาม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	UTG09S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ลข.		SF6 ตรงข้าม รพ. เลขาวิบูลย์
65	- ย้ายโหลด LWU01 กลับจาก DAA09						
66	LWU01VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		LWU		- -
67	LWU01S-07	สับ	ปลด		รถ ลข.		SF6 บ้านหนองอีเปราะ
68	- ย้ายโหลด LWU02 บางส่วนกลับจาก DOA07						
69	LWU02VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		LWU		-
70	DAA09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ นญช.		SF6 ทัพตาแทน
71	- ย้ายโหลด LWU02 บางส่วนกลับจาก DAA06						
72	DAA09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ดช.		SF6 ป้อมน้ำมันใจม่วงใส
73	DAA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ดช.		SF6 ร้านสกล
74	LWU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWU		- -
75	LWU01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		LWU		- -
76	LWU02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		LWU		- -
77	LWU04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		LWU		- -
78	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
79	DAA06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DAA		- -
80	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
81	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ดจ.		R สระกระโจม
82	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ ดจ.		AVR สระกระโจม
83	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ ลข.		R หนองประตู
84	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ลข.		AVR หนองประตู
85	DOA01YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
86	DAA05YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี

*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***