



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ป.บ.) ๑๕๕๘ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายวรวีทย์ วัลลภวิสุทธิ์

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนเสาหัก สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๑ ตามแผนผังสั่งแบบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPA9	2 ก.ค. 62	09.00 น.	15.00 น.	เปลี่ยนเสาแรงสูง บริเวณ หมู่บ้านสระกระเทียม	Dis ชั่วคราว เซเวนโหม	DDE ร.ร.สระ กระเทียม (ตัดโดยวิธี Hotline ก่อนตัด ให้ทำการไลน์ โหลดหม้อแปลง)	นายพรแดน สุทธิงาม ชม.บ.บ.กฟจ.นฐ ๐๖๕-๕๑๘๒๕๒๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัชต์ ตำแหน่ง ร.จ.ก.๖.ค.บ.บ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๕-๖๖๘๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรวีทย์ วัลลภวิสุทธิ์)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BPA09 จาก Dis ชั่วคราว เซเวนโหม 006 ร.ร. สระกระเทียม.
ในวันที่ 2 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 958/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พรแดน สุทธิงาม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายชัยยศ โพธิ์รัชต์

พรแดน สุทธิงาม
(ร.จ.ก. (แทน น.บ.ค.ฟ.))

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 1823
เรียน ผจก. กฟ.นฐ.
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นางสาวอรอุษา คักดีพนา - 1 ก.ค. 2562
ช.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ส่งทางระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ส่งต้นฉบับ
SCAN ส่ง <input checked="" type="checkbox"/> ครบ แล้ว	รอวันเอกสาร
SCAN เก็บ <input type="checkbox"/> แล้ว	<input type="checkbox"/> ส่งแล้ว
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา 15.๑๒ น.	กฟจ.นฐ.

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | หมู่บ้านสระกระเทียม | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 2-ก.ค.-62 | ระหว่าง | 09.00 น. ถึง 15.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.นฐ. | งานที่ทำ | เปลี่ยนเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 675/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายเพชรรัตน์ ชินะ | | วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 1 ก.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 1 ก.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	BPA08VB-01	Auto	Manual		BPA		-
2	BPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R หนองดินแดง
3 ย้ายโหนด BPA09 บางส่วนไปรับไฟจาก BPA08							
4	BPA08S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ตรงข้าม ร.ร.สระกระเทียม
5	ดิสชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS เซเวนใหม่
6 แจ้ง กฟจ.นฐ. โหนดโหนดหม้อแปลง							
7 แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี ตัด DDE บริเวณ ร.ร. สระกระเทียม							
8 เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี ตัด DDE บริเวณ ร.ร. สระกระเทียม แล้วเสร็จ							
9 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.นฐ. ทราบ							
10 แจ้งหน้างานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G1							
11 แจ้งหน้างานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G2							
12	BPA08VB-01	Manual	Auto		BPA		-
13	BPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R หนองดินแดง
14 แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15 เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
16	BPA08VB-01	Auto	Manual		BPA		-
17	BPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R หนองดินแดง
18 แจ้งหน้างาน ปลดข้อตกกราวด์ จุด G1							
19 แจ้งหน้างาน ปลดข้อตกกราวด์ จุด G2							
20 แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณ ร.ร. สระกระเทียม							
21 เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณ ร.ร. สระกระเทียม แล้วเสร็จ							
22 ย้ายโหนด BPA09 บางส่วน กลับคืนจาก BPA08							
23	ดิสชั่วคราว	ปลด	สับ		นฐ.		DIS เซเวนใหม่
24	BPA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ตรงข้าม ร.ร.สระกระเทียม
25	BPA08VB-01	Manual	Auto		BPA		-
26	BPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R หนองดินแดง
สิ้นสุด Switching							

