



การไฟฟ้านครหลวง

Municipal Electricity Authority

เลขที่ ก.ค.สปจ. ๕๘๖/๖๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายอภิสิทธิ์ วงษ์กันต์

ชื่อผู้ส่ง นายสุชสม เมืองศิลป์

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง หมอ.ก.วิ.กษ.ว.ร.น. ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ศรีประจันต์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...ศรีประจันต์... ตามแผนผัง
ส่งแบบแนบ จำนวน ๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	รับ/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๕ สปจ. F๕ สท.	๑๒ ก.ค. ๖๒	๐๙.๐๐	๑๒.๐๐	สับเปลี่ยนทดแทน SFB แม่สีประมุข	SPC๕๕-๐๖ ชั้น N๖V แม่สีประมุข	-	นายบรรพต ขาวเขียวขาว โทร ๐๘๙-๐๙๕๖๒๓๓

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุชสม เมืองศิลป์ ตำแหน่ง หมอ.ก.วิ.กษ.ว.ร.น. โทร. ๐๙๕๖๒๓๓๓๓

ลงชื่อ

(นายสุชสม เมืองศิลป์)

ตำแหน่ง หมอ.ก.วิ.กษ.ว.ร.น.
ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SPC5 จาก SPC๕๕๕-๐๖ ถึง -
ในวันที่ 12 ก.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๑๕๑/๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พิดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พิดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พิดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย... เพื่อตัดไฟ

หม่อมราชวงศ์ อังสวาท

(หม่อมราชวงศ์ อังสวาท)

สำหรับผู้อนุมัติ

1933

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๕๘๖

อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

น.ค.ร.ม. ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา คักดีพนา)

ช.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | หน้าป้อม NGV เมธิ์ประมุข | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 12 ก.ค. 62 | ระหว่าง 09.00 น. | ถึง 12.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ศปจ. | งานที่ทำ | สับเปลี่ยน SF6 ทดแทนของเดิม |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 959/2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม | วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | |  | วันที่ 5 ก.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | วันที่ 8 ก.ค. 62 |
-
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
3	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
5	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
6	ย้ายโหลด SPC 5 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA 4						
7	SPC05S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
8	SPC05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 เมธิ์ประมุข
9	ให้ตั้ง Manual SPA04 และ SPC05 ไว้ขณะปฏิบัติงาน						
10	แจ้งหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
11	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
12	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
14	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
15	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
16	ย้ายโหลด SPC 5 กลับจาก SPA 4						
17	SPC05S-06	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 เมธิ์ประมุข
18	SPC05S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
19	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
20	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
22	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							