



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline
วันที่ 10 ก.ค. 62

เลขที่ ก.ต.ภจ.(ปบ) ๒๐๖๘/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...กาญจนบุรี... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๙ กจ.	๑๓ ก.ค.๖๒	๐๘.๓๐ น	๑๗.๐๐ น	พาดสาย ๑๘๕ ค.ม.ม.	Dissฯ KCA 9s-12 ตรงข้ามท่ารถ คมช.	Dissฯ KCA 9s-13 ตรงข้ามประมงจังหวัด Dissฯ KCA 9s-15 สะพานแม่กลอง	นายสุวิต จำปาลี 098-2631489

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...ตรงข้ามท่ารถใหม่...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสกสรรค์ พิภพเขียว ตำแหน่ง วสท.๖.ปบ. โทร ๐๘๑-๘๘๕๒๕๐๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____
(นายมนตรี กว้างขวาง)

ตำแหน่ง (ท) รัชกาลจักรแทน ผจก.ภพจ.จ.
- ๑ ก.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KCA9 จาก KCA9S-12 ถึง KCA9S-13, KCA9S-15
ในวันที่ 13 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 962/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พิดเคอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พิดเคอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อวส วัฒนพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเสกสรรค์ พิภพเขียว
๒ ก.ค. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ 1936

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟส.๑๘๖.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. ส่งสารขอตัดไฟถึงลูกจอนิกส์

(นางสาวอรุษา ตักดีพิมพ์)

ช.ก.ปบ.(ก.๓) วิทยุตัดไฟแทน วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เวลา 15.40 น.
- ๘ ก.ค. ๒๕๖๒

นายธน - ๒๕๖
(นายธนวิวัฒน์ ฐน.)
๑๖ ก.ค.๖๒

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. (สถานี...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายธน ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้ามท่ารถ ดมช. - สะพานแม่กลอง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	962/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	7 กรกฎาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	07-07-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KCA08VB-01	Auto	Manual		KCA		- L = 5.5 MW
4	KCA09VB-01	Auto	Manual		KCA		- L = 3.5 MW
5	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
6	DMA05VB-01	Auto	Manual		DMA		- L = 1.4 MW
7	DMA10VB-01	Auto	Manual		DMA		- L = 0.9 MW
8	ย้ายโหลด KCA09 บางส่วน ฝาก DMA10						
9	DMA05S-11	ปลด	สับ		ดมช.	SCADA	SF6 ก่อนถึง ว.เกษตร
10	KCA09S-09	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
11	KCA09S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS สะพานแม่กลอง
12	DMA05S-11	สับ	ปลด		ดมช.	SCADA	SF6 ก่อนถึง ว.เกษตร
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
14	KCA09S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ตรงข้ามประมงจังหวัด
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
18	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	KCA09VB-01	Manual	Auto		KCA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	KCA10VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
21	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
22	DMA05VB-01	Manual	Auto		DMA		- -
23	DMA10VB-01	Manual	Auto		DMA		- -

สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า

24	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
25	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
26	KCA08VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
27	KCA09VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
28	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
29	DMA05VB-01	Auto	Manual		DMA		- -
30	DMA10VB-01	Auto	Manual		DMA		- -
31	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
33	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
34	KCA09S-13	ปลด	สับ		กจ.		DIS ตรงข้ามประมงจังหวัด
35	ย้ายโหลด KCA09 บางส่วน คืนจาก DMA10						
36	DMA05S-11	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	SF6 ก่อนถึง ว.เกษตร
37	KCA09S-15	ปลด	สับ		กจ.		DIS สะพานแม่กลอง
38	KCA09S-09	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
39	DMA05S-11	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 ก่อนถึง ว.เกษตร
40	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
41	KCA09VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
42	KCA10VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
43	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
44	DMA05VB-01	Manual	Auto		DMA		- -
45	DMA10VB-01	Manual	Auto		DMA		- -

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

แผนผังตีบไฟวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

