



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญยอมดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ ๘ ๑๑ ๖๒  
**ส่งแล้ว**  
ONS. / ๖๖๖๖

เลขที่ กต.คกช.(ปบ.) ๑๑๕๖/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจูง

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สวคร๖ ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF1	๘ ก.ค.๖๒	๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน DIS SMF๑S-๐๓ ต่อตรงDIS	SMF๑S-๐๓	SMF๑S-๐๕	ใช้ชุดhotline กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ป. โทร ๐๘๑-๙๕๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*ผู้ควบคุม Hotline*  
๑๖ ๖๖ ๒๒ ๑๕ ๖๖๖๖

ลงชื่อ   
(นายมนตรี ชินข่งจูง)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ SMF๑ จาก SMFIS-๐3 ถึง SMFIS-๐5  
ในวันที่ 5 7 ๑ ๖๒ ตั้งแต่เวลา 12.๐๐ น. ถึง 13.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 976  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *มนตรี ชินข่งจูง* ประสานงานการขอดับไฟกับ *อ.ก.ป.บ.(ก.๓) สวคร๖*  
๕ ๑๑ ๖๒

*ผจก. กฟฟ.โคกขาม*  
(นายมนตรี ชินข่งจูง)  
๑๕ ก.ค. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1310  
เรียน ผจก. กฟผ. ๑๑๕๖  
อ.ก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุณฯ คัดพิพนา)

๑๕ ก.ค. ๖๒

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณคอกสะพานปากคลองหลวง						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ค. 62	เวลา	12.00 น.	ถึง	8 ก.ค. 62	เวลา	13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน (รีดร้อนต่อตรงดีส)		ตามใบขอปฏิบัติงาน		970/2562
			รหัส SMF01S-03				
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	4 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	4 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	4 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสถาพร, นายธนิช, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- 1.6 MW
3	SMF02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- 3.7 MW
4	ย้ายโหลด วงจร SMF01 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร SMF02						
5	SMD05S-14	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ပ်		คกข.		SF6 โรงพักโคกขาม
6	SMF01S-05	ล๊ပ်	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 คลองหลวง
7	SMF02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
8	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 12.00 น.						
9	SMF01S-03	ล๊ပ်	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS เชิงสะพานปากคลองหลวง
10	แจ้งสถานะการจ่ายไฟ และพื้นที่ไฟดับให้ กฟภ.คกข. ทราบ						
11	ช่วงตั้งแต่ DIS รหัส SMF01S-03 สะพานคลองทางหลวง ถึง SF6 รหัส SMF01S-05 คลองหลวง ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ						
12	แจ้ง กฟภ.คกข. ปลดสายเข้า DIS รหัส SMF01S-03 สะพานคลองทางหลวง ออกทั้งสองด้าน พร้อมรีดร้อน DIS (ปลดโดยวิธี Hotline แบบมีไฟ)						
13	เมื่อ กฟภ.คกข. ปลดสายเข้า DIS รหัส SMF01S-03 สะพานคลองทางหลวง ออกทั้งสองด้าน พร้อมรีดร้อน DIS เรียบร้อย						
14	แจ้ง กฟภ.คกข. ต่อตรง DIS รหัส SMF01S-03 สะพานคลองทางหลวง โดยการจัมชาร์ต ไปถึง SF6 รหัส SMF01S-05 (โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ)						
15	เมื่อ กฟภ.คกข. ต่อตรง DIS รหัส SMF01S-03 สะพานคลองทางหลวง โดยการจัมชาร์ต ไปถึง SF6 รหัส SMF01S-05 เรียบร้อย						
16	ย้ายโหลด วงจร SMF01 กลับจาก วงจร SMF02						
17	SMF02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- 3.7 MW
18	SMF01S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ပ်		คกข.		SF6 คลองหลวง
19	SMD05S-14	ล๊ပ်	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 โรงพักโคกขาม
20	SMF01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
21	SMF02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

# สมุทรสาคร 6

