



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ ๙ ก.ค. ๖๒

เลขที่ ก.๓.นฐ.ปบ. ๙๖๓๐/๒๕๖๒

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทว

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ต่อสายแรงสูงใกล้จะขาดและย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPU05	5 กรกฎาคม 2562	09.00 น.	17.00 น.	ต่อสายแรงสูงใกล้จะขาดและย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ศาลเจ้าพ่อไก่	Dis ชั่วคราว ศาลเจ้าพ่อไก่	DOE หน้าร้าน กว๊านเขียว หมู่ ๖ ม.๖	นายธรรมรงค์ ชื่นเที่ยงธรรม พงษ์.๖ ผ.ปบ. โทร ๐๙๒-๒๗๙๖๙๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ... ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์ริชต์ ตำแหน่ง วิศวกร.๖ ผ.ปบ. กฟจ.นครปฐม โทร ๐๙๔-๖๖๙๕๕๓๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Handwritten signature)

นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ
(นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนผังควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ NPU05 จาก Dis ชั่วคราว ศาลเจ้าพ่อไก่ ถึง DOE หน้าร้าน กว๊านเขียว หมู่ ๖ ม.๖
ในวันที่ ๐๕-๐๗-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ น. ถึง ๑๗๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๑๙๖/๒๕๖๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Handwritten name)* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *(Handwritten name)*

(Handwritten signature)
๐๕๓/๓๗ นพ.๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.) 1012
เรียน ผ.จก. กฟจ. นฐ.
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผ.จก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Handwritten signature)
- 4 ก.ค. 2562
(นางสาวอรอุษา คักดีพัฒนา)
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ส่งต้นฉบับ
SCAN ส่ง <input checked="" type="checkbox"/> (ก.๓) แล้ว	รอรับเอกสาร
SCAN เก็บ <input type="checkbox"/> แล้ว	<input type="checkbox"/> ส่งแล้ว
วันที่ ๐๕/๐๗/๖๒ เวลา 15.55	

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ศาลเจ้าพ่อไก่						
กำหนดวันที่ทำงาน	05/07/2562	เวลา	09.00 น.	ถึง	05/07/2562	เวลา	17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบหน่วย NPU05		ตามใบขอปฏิบัติงาน	976/2562	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	4 กรกฎาคม 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	4 ก.ค. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	4 ก.ค. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ NPU							
1	ย้ายโหลด NPU05 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU08						
2	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
3	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	NPU05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
5	NPU08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
6	NPU05VB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
7	NPU05S-16	ปลด	สับ		นธ.		DIS สะพาน8ต้น
8	DIS.ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS ศาลเจ้าพ่อไก่
9	NPU05VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
10	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
11	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
12	NPU05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
13	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
14	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ KTU05 บริเวณ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหุมมะนาว ไม่มีโหลด (โดยวิธีฮอทไลน์)						
15	หลังจากทำการตัด DDE ในไลน์ NPU05 บริเวณ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหุมมะนาว แล้วเสร็จ						
16	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1					นธ.	
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2					นธ.	
18	NPU05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
19	NPU05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
20	NPU08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					ศูนย์ฯ	
22	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					ศูนย์ฯ	

DSชค.ป้อมตำรวจวังตะกู

พุดมีแสงจันทร์
NPU8S-05

ข้างสนามมวย
NPU5S-17

สะพาน8ต้น
NPU5S-16

Dis ชั่วคราวศาลเจ้า
พ่อไก่

DDE.หน้าร้าน
ก๊วยเตี้ยวหุ้มมะนาว

สาธารณสุข
NPU5S-15

ประกันสังคม
NPU5S-10

----- พื้นที่ดับไฟ

□ พื้นที่ปฏิบัติงาน

⊥ จุดช็อตกราวด์

