



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 12 ก.ค. 62

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๑๙๕/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงศ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กระทุ่มแบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน. ย้ายแนวระแนงจำหน่ายแรงสูง. ๒๒ เควี. ตามแผนผังสังเขปแบบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๗ KTU	๑๗ ก.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ให้เทศบาลนครอ้อมน้อย วางท่อระบายน้ำ และแก้ไขเสาไฟฟ้าแรงสูงแตกกร้าว ในซอยสุขาภิบาล ๙ คลองแค	DIS KTD ๗S-๐๓ ปลด ปากซอยสุขาภิบาล ๙	สุดไลน์ฟีดเดอร์ ๗ กทบ.๔ ท้ายซอย	นายปรีชา แก้วสีม่วง ชม.ปบ.กทบ. โทร.๐๘๙-๗๘๓๑๙๖๖ นายลือชัย ศรีจันทร์อินทร์ ชม.ปบ. โทร.๐๘๙-๗๘๓๑๙๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๕๕ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มานันต์ชัย ตำแหน่ง นพ.ปบ.กฟอ.กทบ..... โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเรวัต กาญจนะ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTD 7 จาก KTD 7S-03 ถึง ปากซอย

ในวันที่ 17 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๑๘๙/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ มานันต์ชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สมชาย มานันต์ชัย

8 ก.ค. 62
ก=3

สมชาย มานันต์ชัย
(๐๘๑.๖ แทน นพ.คฟ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1946

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กระทุ่มแบน

อก.ปบ.(ก.๓), อก.วิว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสำย)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณปากซอยสุขาภิบาล9
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 ก.ค. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.กทบ. งานที่ทำ ย้ายแนวเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 989/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายจันิต บุญชู วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 8 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ - ๙ ก.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล ,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KTD						
2	KTD07VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		KTD	-	-
3	เวลา08.30 น. เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
4	KTD07S-03	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	สุขาภิบาล9
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.กระท่อมแบน ทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	KTD07VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		KTD	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
9	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟได้						
10	KTD07VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		KTD	-	-
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
13	KTD07S-03	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	สุขาภิบาล9
14	KTD07VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		KTD	-	-
สิ้นสุด Switching							

แผนผังสถานะปัจจุบันบริเวณในซอยสุขุมวิท ๙ หลังดับกระแสไฟฟ้า ปฏิบัติงานของช่าง กฟอ. กระทบแบน

เพื่อให้ ผกส. กทบ. ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้า ให้เทศบาลนครอ้อมน้อย วางท่อระบายน้ำ

และให้ ผบป. กทบ. แก้ไขเสาไฟฟ้าแรงสูงแตกชำรุด ตามรายงาน Patrol Man

ปฏิบัติงานในวันพุธ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

