



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิฤตขอดับไฟ

Switching Deadline

18 ก.ค. 67

เลขที่ กคท. (จก) - ๕๖๖ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นางมะลิ พรรคทอง

ตำแหน่ง ทพ.สน. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ทภ.

ด้วยการไฟฟ้า ทองผวกภูมิ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า VLA ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	VLA04	๒๕ ก.ค. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	- แกะไซรยะหย่อน ยาน ไม่ได้มาตรฐาน บริเวณหน้าวัดท่า ขนุน	Dis ชั่วคราว VLA๐๔ ร้านเซเว่นสามแยกไฟ แดง	Dis ชั่วคราว VLA๐๔ วัดท่าขนุน	นายสุวิต จำปาลี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) วัดท่าขนุน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรพงษ์ มาตรวิจิตร ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๕-๒๖๓๖๒๘๗

๑. มีสายเคเบิลโยแกว่านำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลโยแกว่านำแสง

ลงชื่อ

(นางมะลิ พรรคทอง)

ตำแหน่ง

ทพ.สน. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ทภ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ VLA04 จาก Dis ชั่วคราว VLA๐๔ ถึง Dis ชั่วคราว วัดท่าขนุน
ในวันที่ 25 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 995/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิริวัฒน์ ภัทวิจิตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจิรพงษ์ มาตรวิจิตร

17 ก.ค. 67

(นาย สิริวัฒน์ ภัทวิจิตร)

อปท.5 โทง ๕๕.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กอ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าวัดท่าขนุน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทก.	งานที่ทำ	แก้ไขสายหย่อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 995/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	VLABR-03	Normal	Nonreclosing		ทก.		R -
5	VLABR-04	Normal	Nonreclosing		ทก.		R -
6	VLABR-05	Normal	Nonreclosing		ทก.		R -
7	- ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนไปจ่ายจาก VLA05						
8	VLA03S-02	ปลด	สับ		ทก.	SCADA	SF6 อุบัติการณ์ช่าง
9	VLA04S-06	ปลด	สับ		ทก.	SCADA	SF6 ก่อนบ้านทิพเย
10	Dis ชค. VLA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทก.		DIS วัดท่าขนุน
11	VLA03S-02	สับ	ปลด		ทก.	SCADA	SF6 อุบัติการณ์ช่าง
12	พร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
13	Dis ชค. VLA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทก.		DIS เซเวนสามแยก
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
15	แจ้ง Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟ ให้ทำการ Short Ground จุด G1,G2						
16	แจ้งลงข้อมูลใน We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
17	แจ้งพนักงานปฏิบัติงานได้						
18	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
19	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	VLABR-03	Nonreclosing	Normal		ทก.		R -
21	VLABR-04	Nonreclosing	Normal		ทก.		R -
22	VLABR-05	Nonreclosing	Normal		ทก.		R -
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
23	เมื่อพนักงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	พนักงานปลด Short Ground จุด G1,G2						
25	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
26	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
27	VLABR-03	Normal	Nonreclosing		ทก.		R -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	VLABR-04	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R	-
29	VLABR-05	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R	-
30	Dis ชค. VLA04	ปลด	สับ		ทภ.		DIS	เซเว่นสามแยก
31	- ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนไปจ่ายจาก VLA05							
32	VLA03S-02	ปลด	สับ		ทภ.	SCADA	SF6	อุ้มบัวการช่าง
33	Dis ชค. VLA04	ปลด	สับ		ทภ.		DIS	วัดท่าขนุน
34	VLA04S-06	สับ	ปลด		ทภ.	SCADA	SF6	ก่อนบ้านทิพเย
35	VLA03S-02	สับ	ปลด		ทภ.	SCADA	SF6	อุ้มบัวการช่าง
36	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
37	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
38	VLABR-03	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R	-
39	VLABR-04	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R	-
40	VLABR-05	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R	-
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ

ถึง ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

เลขที่ ก.๓ ทภ.-

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

ตามที่ให้แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน แกะระยะหย่อนยาน ไม่ได้มาตรฐานบริเวณหน้าวัดท่าขนุน ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้

๑. รื้อถอน และพาดสาย SAC ๑๘๕ ระบบ๒๒เควี จำนวน ๕๐ วงจร.ม.....

๒.

ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการ วันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๗ ปฏิบัติงานดังนี้

๑.ย้ายโหนดตามแผน Switching ของ ศูนย์.....

๒.ชุดงาน ทภ. ปฏิบัติงาน.....

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่..... ๑๗ ก.ค. ๖๗.....

เวลา.....๐๙.๐๐.....น. ถึง เวลา.....๑๖.๐๐.....น.

หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ

ดำเนินการดังนี้

ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา , ตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นางมะลิ พรคทิง)

ทผ.สน. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ทภ.

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน แก้ไขระยะหย่อนยาน ไม่ได้มาตรฐานบริเวณหน้าวัดท่าซุน..... สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... วงจร VLA๐๔ วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๒๕ ก.ค. ๖๗..... หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กฟส.ทก..... ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายสุวิทย์ จำปาลี..... ตำแหน่ง..... ชม.กบ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙๒-๘๒๗๗๙๓๕ ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก นายสุวิทย์ จำปาลี..... ตำแหน่ง..... ชม.กบ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙๒-๘๒๗๗๙๓๕ หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟส.อ.ทองผาภูมิ
๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ) ชื่อ นายธีรพงษ์ มาตราวิจิตร..... ตำแหน่ง..... พชง.๗..... เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๒๖๖๒๘๘๗
๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า
๓. วันที่ ๒๔ พค. ๖๗ กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่ ๑ หลัง Dis ชั่วคราว VLA๐๔ ร้านเซเว่นสามแยกไฟแดง..... ผู้รับผิดชอบ... ชุดแก่ไฟ..... จุดที่ ๒ Dis ชั่วคราว VLA๐๔ วัดท่าซุน..... ผู้รับผิดชอบ..ชุดแก่ไฟ...
๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... โดยมีผลการอนุมัติดังนี้ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เหตุผล <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ ตามบันทึกที่.....
๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... นายธีรพงษ์ มาตราวิจิตร.....
๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่แจ้ง เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> แจ้ง จำนวน 2..... ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....
๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล..... จัดประชุมหน้างาน..... <input type="checkbox"/> จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม..... วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม
๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... Safety talk หน้างาน..... <input type="checkbox"/> จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง

