



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ภจ.(บป) ๑๗๘/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง

วิทยขอตัดไฟ

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ป.(ก.๓)
ตำแหน่ง

Switching Deadline

วันที่ 18 มี.ค. 62

ตั้งแล้ว

ด้วยการไฟฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี.๑..... ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๓ กจ.	๒๓ มี.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น	๑๗.๐๐ น	พาดสาย ๑๘๕ ต.มม.	Dissa ชั่วคราว ข้างโรงงาน พลาสติกสีไม้	Sf6 kca3s-14 ตรงข้ามโรงไม้ลวก	นายสุวิทย์ จำปาลี 098-2631489

พื้นที่ที่จะผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านห้วยเลื่อน ไลน์แยกวัดถ้ำนารวม.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสกสรรค์ พักเขียว ตำแหน่ง วิศวกรแผนน โทร ๐๘๑-๘๘๕๕๒๕๐๘

๘ switching ทุบด้วย ๑๕/๖๒

ลงชื่อ.....
(นายณนกร กว้างขวาง)

ตำแหน่ง วิศวกร(ท) รักษาการแทน ผอ.ก.ภจ.ภจ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพก.๓
เรียน อ.ก.บ.ป.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KCA03 จาก Discharge ที่โรงหมั่น พลาสติกสีไม้ ถึง KCA3S-14 ตรงข้ามโรงไม้ลวก.
ในวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๖๒/๖๒
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย วุฒิชัย อภิวัจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พยากรณ์สวรรค์ พักเขียว

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.ป.(คพ.) 132
เรียน ผจก. กพก. กจ.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

คคฟ.๐๖-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายถึกพงษ์ วงษ์พันธุ์)
อ.ก.บ.ป.(ก.๓)



.....
(นายณนกร กว้างขวาง)
วันที่ 6 มีนาคม ๖๒

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

คคฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

.....
น.น.น.น.
๑๕ มี.ค. ๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านบุเขียว โฉนดแยกวัดถ้ำประทุน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23-ม.ค.-62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	63/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	17 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายอนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KCA						
2	KCA03VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
3	KCA05VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
4	ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนรับไฟจาก KCA05						
5	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		กจ.		DIS โรสทิพย์ธานี
6	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ข้างโรงงานพลาสติกสีโม
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
8	KCA03S-14	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามโรงงานไม้รวก
9	แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟจ. ทราบ						
10	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G2						
12	KCA03VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
13	KCA05VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	KCA03VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
16	KCA05VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1						
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2						
19	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		กจ.		DIS ข้างโรงงานพลาสติกสีโม
20	ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนกลับจาก KCA05						
21	KCA03S-14	ปลด+ล๊อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามโรงงานไม้รวก
22	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS โรสทิพย์ธานี
23	KCA03VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
24	KCA05VB-01	Manual	Auto		KCA		- -

