



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓. ๓๖๕๖  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง

Switching Deadline

วันที่ 26 พ.ย. 62

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้า ภาณุจนบุรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F1 / กจ.	29 พ.ย.62	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร Dis ชั่วคราว หน้าพิทักษ์กาญจน์	-	นายปวิช อินทรพรหม โทร 084-3151455
๒.	F1 / กจ.	29 พ.ย.62	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร Dis KCA 1S-12 ร้านชัยมงคลอะไหล่	-	
๓.	F2 / กจ.	29 พ.ย.62	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร Dis KCA 2S-01 หน้าสถานี	-	
๔.	F2 / กจ.	29 พ.ย.62	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร SF6 KCA 2S-04 ตรงข้าม ร.ร.กาญจนบุรี	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ E/O ก.พ.ก.จ. ตำแหน่ง โทร. 034-511541

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ก.ค. ๑

(นางกฤษณา อมรเทพ)

ตำแหน่ง ช.ก.บ.(บ.รักษาการแทน ผจก.ก.พ.ก.จ.)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2, 3, 4 พิดเคอร์ F1, F2 จาก ถึง

ในวันที่ 29 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1666

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณา อมรเทพ ประสานงานการดับไฟกับ นาย ปวิช อินทรพรหม

21 พ.ย. 62

กฤษณา อมรเทพ  
(รักษาการแทน ผจก.ก.พ.ก.จ.)  
๒๕๖.๓๗๕.๖๖๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

3280

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.พ.)

เรียน ผจก. ก.พ.ก.จ.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

กฤษณา อมรเทพ  
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
๒๕๖.๓๗๕.๖๖๓๓  
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน Dis ชค.หน้าพิทักษ์กาญจน์, Dis KSA1S-12ร้านชัยมงคลอะไหล่, Dis KSA2S-01หน้าสถานีฯ, SF6 KCA2S-04ตรงข้าม รร กาญจนา
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 พ.ย. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กจ. งานที่ทำ แก่ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1666/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 22 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1 ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching (แก่ไขจุดร้อนโดยใช้วิธี HLทำ)							
2 HL กฟจ.กจ.จะทำการปฏิบัติงานที่ Dis ชค.มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์							
3	KB-KT1A,3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	KCA01VB-01	Auto	Manual		KCA		Load 4.68 MW
6	KCA06VB-01	Auto	Manual		KCA		Load 3.59 MW
7	KCA07VB-01	Auto	Manual		KCA		Load 2.61 MW
8 ย้ายโหลด KCA01 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA07							
9	KCA01S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้าร้านเซน
10	KCA01S-13	ปลด	สับ		กจ.		SF6 วิทยาลัยสารพัดช่าง
11	Dis ชค.ไลน์KCA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์
12	KCA01S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 หน้าร้านเซน
13 แจ้ง HL กฟจ.กจ.ปฏิบัติงานที่ DIS ชค.มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ได้							
14	KCA06VB-01	Manual	Auto		KCA		
15	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
16	KB-KT1A,3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
17 เมื่อ HL กฟจ.กจ.ปฏิบัติงานที่ DIS ชค.มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์แล้วเสร็จ และพร้อมที่จะแก่ไขจุดร้อนที่ KCA01S-12 Dis ร้านชัยมงคลอะไหล่							
18	KCA06VB-01	Auto	Manual		KCA		
19	KB-KT1A,3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
20	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
21	KCA01S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้าร้านเซน
22	Dis ชค.ไลน์KCA01	ปลด	สับ		กจ.		DIS มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์
23	KCA01S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ร้านชัยมงคลอะไหล่
24	KCA01S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 หน้าร้านเซน
25 แจ้ง HL กฟจ.กจ.ปฏิบัติงานที่ SF6 ร้านชัยมงคลอะไหล่ได้							
26	KCA06VB-01	Manual	Auto		KCA		
27	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
28	KB-KT1A,3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	เมื่อ HL กฟจ.กจ.ปฏิบัติงานที่ SF6 รัานชัยมงคลอะไหล่แล้วเสร็จ และพร้อมที่จะแก้ไขจุดร้อนที่ KCA02S-01						
30	KB-KT1A,3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
31	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
32	KCA06VB-01	Auto	Manual		KCA		
33	KCA01S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้าร้านเซน
34	KCA01S-12	ปลด	สับ		กจ.		DIS รัานชัยมงคลอะไหล่
35	KCA01S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 วิทยาลัยสารพัดช่าง
36	KCA01S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 หน้าร้านเซน
37	KCA01VB-01	Manual	Auto		KCA		
38	ทำการลดโหลด KCA06 ไปรับไฟจาก KCA07 (เพื่อรองรับโหลด KCA02)						
39	KCA06S-05	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ช.สิงคโปร์
40	KCA06S-09	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 รัานทองม้วนนวนลศรี
41	KCA07VB-01	Manual	Auto		KCA		
42	ย้ายโหลด KCA02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA06						
43	KCA02VB-01	Auto	Manual		KCA		Load 7.18 MW
44	KCA06S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้าร้านสมบัติพานิช
45	KCA02VB-01	สับ	ปลด		KCA		
46	KCA02S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.2
47	KCA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		
48	แจ้ง HL กฟจ.กจ.ปฏิบัติงานที่ DIS KCA02S-01 ได้						
49	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
50	KB-KT1A,3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
51	เมื่อ HL กฟจ.กจ.ปฏิบัติงานที่ DIS KCA02S-01 แล้วเสร็จ						
52	KB-KT1A,3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
53	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
54	KCA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		
55	KCA02S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.2
56	KCA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		
57	HL กฟจ.กจ.จะทำการปฏิบัติงานที่ SF6 KCA02S-04 ต่อ						
58	KCA02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้าม รร.กาญจนาอนุเคราะห์
59	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
60	KB-KT1A,3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
61	แจ้ง HL กฟจ.กจ.ปฏิบัติงานที่ SF6 KCA02S-04 ได้						
62	เมื่อ HL กฟจ.กจ.ปฏิบัติงานที่ SF6 KCA02S-04 แล้วเสร็จ						
63	KB-KT1A,3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
64	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
65	ย้ายโหลด KCA02 ทั้งหมดกลับจาก KCA06						
66	KCA02S-04	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้าม รร.กาญจนาอนุเคราะห์
67	KCA06S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 หน้าร้านสมบัติพานิช
68	ย้ายโหลด KCA06 กลับจาก KCA07						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	KCA07VB-01	Auto	Manual		KCA		
70	KCA06S-09	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ร้านทองม้วนนวลศรี
71	KCA06S-05	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ช.สิงคโปร์
72	KCA07VB-01	Manual	Auto		KCA		
73	KCA06VB-01	Manual	Auto		KCA		
74	KCA02VB-01	Manual	Auto		KCA		
75	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
76	KB-KT1A,3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							