



Switching Deadline  
วันที่ 15.06.22

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กปบ.(รศ.) ๐๐๖ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ท.พร.ศ.กปบ.(ก.๓)

**ส่งแล้ว**

ด้วย .....พรศ.....จะขอตัดไฟหม้อแปลง TP๒ เพื่อปฏิบัติงาน เช็ค Point เบรกเกอร์ 115 เควี พร้อมตรวจสอบฟังก์ชัน BUS Transfer สถานีฯ อ้อมน้อย 2 ก่อนทดสอบจริง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	สถานีฯ	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สถานีฯ อ้อมน้อย 2	2๐ ส.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตรวจสอบ Point เบรกเกอร์ 115 เควี ONB04YB-01 ทดสอบฟังก์ชัน BUS Transfer ดึง Truck ไม่ปลด Pothead	ONB04YB-01 ONB1VB-01 ONB2VB-01 ONB6VB-01 ONB7VB-01	ONB02BVB-01 ONB1S-01 ONB2S-01 ONB6S-01 ONB7S-01	นายพชร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพชร ภูงกษาญจนา ตำแหน่ง ๒๓๖.๖ พรศ.กปบ.(ก.๓) โทร ๐๙๒-๔๖๑๔๙๗๒๙  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

รักโรจน์ นอร์.๓:  
โย.รศ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก ONB 445-๖1 ถึง ONB ๒๒๒๖3๐๖  
ในวันที่ 20 ส.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1065/2562

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.อ.พรศักดิ์ อ.ก.ปบ.พนธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.พร.ศ.กปบ.๓

กฟผ.๓  
๒๓๖.๖ พรศ.กปบ.(ก.๓)  
๐๙๒.๔๖๑๔๙๗๒๙

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2105  
เรียน ผจก. กฟผ.๓ กฟผ.๓  
อ.ก.บช.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจก. 2 (สถานีฯ ONB.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th 30 ก.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ตั้งสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ONB04YB-01,ONB02BVB-01,ONB01,02,06,07VB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 20 ส.ค. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.ก.3. งานที่ทำ Test Point ตามใบขอปฏิบัติงาน 1065/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *[Signature]* วันที่ 29 08 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย *[Signature]* วันที่ 30 08 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า ONB						
2	ตรวจสอบONB01,02,06,07VB-01 ให้เบรกเกอร์ปลดโชว์ "OPEN"พร้อมทรักติงออกโชว์"Out Service"ทุกตัว						
3	- ย้ายโหลด ONB-TP2 ไปจ่ายจาก ONB-TP1						
4	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
5	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
6	ONB0BVB-01	ปลด	สับ		ONB	CB	22 KV.ขนานเมนบัส
7	ONB02BVB-01	สับ	ปลด		ONB	CB	22 KV.IN02
8	- เมื่อพร้อมดับไฟ ONB-TP2						
9	ONB04YB-01	สับ	ปลด		ONB	CB	115 KV.TP2
10	ONB04YS-02	สับ	ปลด		ONB		
11	ONB04YS-03	สับ	ปลด		ONB		
12	ดึงทรักของ ONB02BVB-01 ออก โชว์ "OUT SERVICE"						
13	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
14	แจ้ง กบข.ก.3 ทำการ Test Point โดยการใช้ขิม Test ได้ <i>100% ทดสอบได้ คิวเตรียม ได้รับทราบแล้ว</i>						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเข้า %%%%%%%%%%						
15	หลังจาก กบข.ก.3 ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
16	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า ONB						
17	คืนทรักของ ONB02BVB-01 เข้า โชว์ "IN SERVICE"						
18	ONB04YS-02	ปลด	สับ		ONB		
19	ONB04YS-03	ปลด	สับ		ONB		
20	- จ่ายไฟ ONB-TP2						
21	ONB04YB-01	ปลด	สับ		ONB		เบรกเกอร์ 115 KV.TP2
22	- ย้ายโหลด ONB-TP2 กลับคืนจาก ONB-TP1						
23	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
24	ONB02BVB-01	ปลด	สับ		ONB		เบรกเกอร์ 22 KV.IN02
25	ONB0BVB-01	สับ	ปลด		ONB		เบรกเกอร์ 22 KV.ขนานเมนบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
27	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเย็น %%%%%%%%%%							