



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline
วันที่ 29 ส.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๑๗๓๘ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่ ลว.๒๕.ก.ค.๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ส่งแล้ว

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP2	๒๙.๘.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP๒ อุปกรณ์ ๒๒ เควี เมนบัส ๒, เคเบิล, รีเลย์ ปลด Riser Pole สับกราวด์	OYI02YB-02	Riser Pole	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญ สิงห์โตทอง
(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพ.๓
เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS N๕2 จาก OYI02YB-02 ถึง Riser pole ๐๔๕๐๖, ๐๗, ๐๘, ๑๐
ในวันที่ ๐๔-๑๐-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. ถึง ๑๖:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1106/๒๕๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สุภา ประสานงานการขอตัดไฟกับ โทร ๐๗๐๕๑๓๖๕๗๓๖๗
13 ส.ค. ๖๒

อ.ก.บ.น.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.) 2300
เรียน อ.ก.บ.ข.(ก.๓) / อ.ก.ว.(ก.๓) ผจก. ส.ค., ๑๓๐๑ ม.ม.จ.



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี อ้อมใหญ่)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๙:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)
ร.ก.บ.น.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 1		
กำหนดวันที่ทำงาน	๙/1๐/2562	เวลา 08.๐๐ น.	ถึง ๙/1๐/256๐ เวลา 16.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา ด้าน BUS No.2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1106/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข		วันที่ 15 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ส.ค. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ส.ค. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ OYI ,SAD ,OYM ,SAU							
1	ย้ายโหลด OYI05 ไปรับไฟจาก OYM02						
2	OYI05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		-
3	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
4	OYM02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYM		-
5	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		
6	OYI05S-10	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ดอนทราย
7	OYI05VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
8	OYM02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYM		-
9	ย้ายโหลด OYI01,07 บางส่วนไปรับไฟจาก SAU04						
10	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		-
11	SAU04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAU		-
12	OYI01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		-
13	OYI07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		-
14	OYI10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		-
15	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
16	OYI01S-12	ปลด	สับ		สพร.		SF6 แยกคลองพร้าว
17	OYI10S-06	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 รพ.วัดไร่ขิง
18	OYI01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าสถาบันชั้นสูง
19	OYI01S-13	ปลด	สับ		สพร.		SF6 โรงบมรีเจนซี
20	OYI07S-08	สับ	ปลด		สพร.		SF6 บ้านพักเม็งเซ็ง
21	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		-
22	SAU04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAU		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ย้ายโหลด OY110 ไปรับไฟจาก OY101						
24	OY110VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
25	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
26	ย้ายโหลด OY107 ไปรับไฟจาก SAD02						
27	SAD02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		
28	OY108VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		-
29	OY107S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ซอยเหรียญไทย
30	OY108VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
31	OY107VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
32	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
33	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
34	SAD07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		
35	OY102BVB-01	สับ	ปลด		OYI		
36	OY102YB-02	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	OY102YS-03	สับ	ปลด		OYI		- ไบมีด 115 เควี
38	OY105S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
39	OY106S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
40	OY107S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7
41	OY108S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
42	OY110S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.10
43	OY102BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- INCOMING 2
44	OY108VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		
45	OY105VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
46	OY106VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
47	OY107VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
48	OY108VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
49	OY110VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
50	OY102BVG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ INCOMING 2
51	OY105VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F5
52	OY106VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F6
53	OY107VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F7
54	OY108VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F8
55	OY110VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F10
56	SAD02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		
57	SAD06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		
58	SAD07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	OYI01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
58	SAD02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		
59	SAD06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		
60	SAD07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		
61	OYI01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		
62	OYI02BVG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ INCOMING 2
63	OYI05VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F5
64	OYI06VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F6
65	OYI07VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F7
66	OYI08VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F8
67	OYI10VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F10
68	OYI02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- INCOMING 2
69	OYI0BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		
70	OYI05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
71	OYI06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
72	OYI07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
73	OYI08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
74	OYI10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
75	OYI05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
76	OYI06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
77	OYI07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7
78	OYI08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.8
79	OYI10S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.10
80	OYI02YS-03	ปลด	สับ		OYI		- ใบมีด 115 เควี
81	OYI02YB-02	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
82	OYI02BVB-01	ปลด	สับ		OYI		
83	SAD07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		
84	ย้ายโหลด OYI05 คีนจาก OYM02						
85	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
86	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
87	OYI05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		-
88	OYI05S-10	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ดอนทราย
89	OYI05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		-
90	OYM02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYM		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
91	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
92	ย้ายโหลด OYI07 คืบจาก SAD02						
93	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
94	OYI07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		-
95	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		-
96	OYI07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ซอยเหรียญไทย
97	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
98	SAD02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		
99	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
100	ย้ายโหลด OYI01,07 บางส่วนคืบจาก SAU04						
101	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		-
102	SAU04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAU		-
103	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
104	OYI07S-08	ปลด	สับ		สพร.		SF6 บ้านพักเม็งเซ็ง
105	OYI01S-13	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 โรงบ่มรีเจนซี
106	OYI10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		-
107	OYI01S-10	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าสถาบันชั้นสูง
108	OYI01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 แยกคลองพร้าว
109	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		-
110	SAU04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAU		-
111	ย้ายโหลด OYI10 คืบจาก OYI01						
112	OYI10S-06	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 วัดไร่จิง
113	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
114	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
115	OYI01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		-
116	OYI07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		-
117	OYI10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		-
สิ้นสุด Switching							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและตรวจซ่อม ในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	ชุมชนเขต 2	18 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	ตัดหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 3 เฟส (ปลด Riser Pole และตัวเก็บประจุ) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 KV.	กนบ.(ก.3)	โทรลิ่ง (081-3657367)
		5 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. ที่จุด (ดำเนินการที่ระยอง โดยส่งเข้า Transfer Bus)	กนบ.	
		9 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กนบ.(ก.3)	
		11 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	ตัดหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 3 เฟส (ปลด Riser Pole และตัวเก็บประจุ) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 KV.	กนบ.	
		25 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP-1, ทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP-1) และปลดตัวเก็บประจุ 115 KV. รหัส PMB5YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP-2)	กนบ.	
2	ศาลาตา	10 ต.ค. 62	08:00-12:00 น.	ตัดหม้อแปลง TP-2 2 เฟส (ปลด Riser Pole และตัวเก็บประจุ) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 KV.	กนบ.(ก.3)	โทรลิ่ง (081-3657367)
			08:00-12:00 น.	ตัดหม้อแปลง TP-1 2 เฟส (ปลด Riser Pole และตัวเก็บประจุ) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 KV.	กนบ.	
			13:00-16:00 น.	ตัดหม้อแปลง TP-2 โดยขยับขนาดที่ 22 KV. รหัส SLXYB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2, ทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP-2)	กนบ.	
3	บ้านเจ้า	31 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	ปลดหม้อแปลง 115 KV. รหัส SLXYB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV.	กนบ.	โทรลิ่ง (081-3657367)
			08:00-12:00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กนบ.(ก.3)	
			13:00-16:00 น.	ตัดหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 3 เฟส (ปลด Riser Pole และตัวเก็บประจุ) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 KV.	กนบ.(ก.3)	
4	ช่องใหญ่ 1	1 ก.ย. 62	08:00-16:00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1 และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP-1)	กนบ., กนอ.	โทรลิ่ง (081-3657367)
			08:00-16:00 น.	ตัดหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 3 เฟส (ปลด Riser Pole และตัวเก็บประจุ) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 KV.	กนบ.(ก.3)	
			08:00-16:00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2 และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP-2)	กนบ.	
5	บางตน	3 ก.ย. 62	08:00-16:00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. ที่จุด (ดำเนินการที่ระยอง โดยส่งเข้า Transfer Bus)	กนบ.	โทรลิ่ง (081-3657367)
			08:00-16:00 น.	บำรุงรักษา Battery	กนบ.(ก.3)	
			08:00-16:00 น.	ตัดหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 3 เฟส (ปลด Riser Pole และตัวเก็บประจุ) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 KV.	กนบ.(ก.3)	
5	บางตน	4 ก.ย. 62	08:00-16:00 น.	ตัดหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 3 เฟส (ปลด Riser Pole และตัวเก็บประจุ) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 KV.	กนบ.(ก.3)	โทรลิ่ง (081-3657367)
			08:00-16:00 น.	ตัดหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 3 เฟส (ปลด Riser Pole และตัวเก็บประจุ) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 KV.	กนบ.(ก.3)	
			08:00-16:00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 KV.	กนบ.(ก.3)	

เอกสารแนบ 3
 จำนวนหน้า 3 หน้า
 วันที่ 1