



(๓๓) ๑๐๕๒๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..... /๑๕๖๒

ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์.วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นาย.สมบุญ.สิงโตทอง

Switching Deadline

วันที่ 18 เม.ย. ๖๒

วันที่ .....

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ..อก.นช.(ก.๓)

ด้วย .....กบช.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษา Circuit Switcher ๑๑๕ เควี รหัส SNO03YB-04 โลर्मประปาไทย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๒๓ เม.ย. ๖๒ 5 เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษา Circuit Switcher 115 เควี รหัส SNO03YB-04 บริเวณโลर्मประปาไทย	SNO03YS-07	SNO03YS-08	นาย.เชาว์.ลิต (๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นาย.เชาว์.ลิต.....นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.๕.....โทร.....๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... / ฟีดเตอร์. ๕SW. จาก SNO3YS-07 ถึง SNO3YS-08

ในวันที่ 23-04-62 ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ น. ถึง 16๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 117/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นิลรอด

23 เม.ย. 62 ก.๓

(นาย.เชาว์.ลิต ชัย)  
0๘๑. ๓๖๕๗.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.) 262

เรียน ผจก. กฟผ. ๓๖๖/๑๓

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓) ✓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นาย.เอกชัย ทังสุวรรณ)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

29 มี.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	Circuit Switcher แยกประปาไทย			
กำหนดวันที่ทำงาน	23/04/2562	เวลา 08.00 น.	ถึง	23/04/2562 เวลา 16.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา SNO03YB-04	ตามใบขอปฏิบัติงาน 117/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่ 28 มกราคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 28 ม.ค. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 28 ม.ค. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร</li> <li>3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ</li> </ol>			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน SNO03YB-04							
1	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
2	BEA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BEA		
3	SNO03YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
4	SNO03YB-04	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
5	SNO03YS-09	ปลด	สับ		บล.		ABS By pass ของ CSW.
6	SNO03YB-04	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
7	SNO03YS-07	สับ	ปลด		บล.		ABS ด้าน Source ของ CSW.
8	SNO03YS-08	สับ	ปลด		บล.		ABS ด้าน Load ของ CSW.
9	BEA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BEA		
10	SNO03YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
11	แจ้ง กบข.ปฏิบัติงานที่ SNO03YB-04 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
12	BEA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BEA		
13	SNO03YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
14	SNO03YS-07	ปลด	สับ		บล.		ABS ด้าน Source ของ CSW
15	SNO03YS-08	ปลด	สับ		บล.		ABS ด้าน Load ของ CSW
16	SNO03YB-04	ปลด	สับ คง Manual		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
17	SNO03YS-09	สับ	ปลด		บล.		ABS By pass ของ CSW.
18	BEA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SNO03YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
20	SNO03YB-04	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
สิ้นสุด Switching							