

3587



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)-๒๖๖๙ ๗๒๖๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายณณมิตร ศิริพรรค
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๐	๑๕ ม.ค. ๖๓	๐๙.๓๐น.	๑๒.๓๐น.	ปรับปรุงปีกเสา แฉกไลน์หลังรี โคลสเซอร์บ้าน วังใหญ่ ม.๔ ต. ช่องดำน	Recloser บ้านวังใหญ่ รหัส BOP&R-๐๒	สูตรระบบ จำหน่าย	นายพลศักดิ์ เห็นประเสริฐ พงษ.๗ ผปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๕-๒๑๕-๒๐๐๓

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายทัตเทพ เมืองสงคราม ตำแหน่ง พงษ.๖ (สข) โทร.๐๘๕-๒๕๓๑๗๖๔

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายพลศักดิ์ เห็นประเสริฐ ตำแหน่ง พงษ.๗ ผปบ. โทร.๐๘๕-๒๑๕๒๐๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายณณมิตร ศิริพรรค)

(รจก.(ท) รักษาการแทน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ BOP10 จาก R. ยิงไว้ใน BOPSR-02 ถึง 500 โวลต์
ในวันที่ 12.5.๖2 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1769

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิฑูรย์ อึ้งประเสริฐ ประสานงานขอดับไฟกับ นาง น. นันทนพ. ไม้สวัสดิการ
2 5.๖2

วิฑูรย์ อึ้งประเสริฐ
(ช่างการไฟฟ้า กฟภ.)
๐๘๐.๓๗๕๕.๓๗

ผู้อนุมัติ 3587

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ยพอ.

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

(ลายเซ็น)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
23 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	รีโครสเซอร์ (บ้านวังใหญ่) BOP5R-02 - ชุดระบบจำหน่าย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ม.ค. 63	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	12.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	บพล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1769/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	21 ธันวาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 ธ.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 ธ.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	BOP05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	R	บ้านวังใหญ่
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.30 น.						
4	BOP05R-02	สับ	ปลด		บพล.	R	บ้านวังใหญ่
5	แจ้ง กฟอ.บพล.ทำการปลดไบมิตด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสได้						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บพล.ทราบ						
9	ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ		เวลา		น.		
10	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
11	เมื่อ กฟอ.บพล.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ		เวลา		น.		
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
16	แจ้ง กฟอ.บพล.สับไบมิตด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
17	BOP05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพล.	R	บ้านวังใหญ่
18	BOP05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	R	บ้านวังใหญ่
19	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

