



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบง.ภ.3(รล.) ๔๙๗๓ /2562

ผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง

Switching Deadline

วันที่ 29 มิ.ย. 63

วันที่ 24 ธ.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบง. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งรีเลย์ RT ที่สถานีไฟฟ้าตลาวิทยา ตามแผนผังสั่งเซบแบบ
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	TP1	3 - 5 ก.พ. 2563	08.30 น.	20.30 น.	เปลี่ยนรีเลย์ป้องกันหม้อแปลง TP1 และ TP2 ตามแผนปรับปรุง ระบบป้องกันหม้อแปลงของ กอร. หมายเหตุ : ดึงรั้ง สับ Ground	1YS-01,02	1YS-03	นายพัชระ ปานดอนลาน 086-566-1526
2.	TP2	6-8 ก.พ. 2563	08.30 น.	20.30 น.		4YS-01,02	4YS-03	
		5 ม.ย. 63						

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วิศว.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ท.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟิวเตอร์ TP2 จาก SL444B-01 ถึง SL42BVB-01
ในวันที่ 6-8 ก.พ. 63 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 20:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1819/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายอนุสรณ์ อรรถประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบพ.พัชร. ป่าห้วยหลวง

(นายอนุสรณ์ อรรถประพันธ์)
(๐๘๖.5 ๓๓ ๓๓.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ 3618

ที่ ก.3 กบ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓.๓

อ.ก.บ.ช.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) 26 ธ.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SL4)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) 26 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SLY-TP2 สถานีไฟฟ้าศาลายา
2. กำหนดวันที่ทำงาน 6-8 ก.พ.63 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 20.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.ก.3 งานที่ทำ เปลี่ยนรีเลย์ป้องกันหม้อแปลง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1817/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 25 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 26 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายโมฆ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าศาลายา (SLY)						
2	- ย้ายโหลด SLY-TP2 ไปจ่ายจาก SLY-TP1						
3	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		โหลด 14.6 MW.
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		โหลด 24.7 MW.
5	SLY0BVB-01	ปลด	สับ		SLY	CB	22 KV.ขานานเมนบัส
6	SLY02BVB-01	สับ	ปลด		SLY	CB	22 KV.IN02
7	- ดับไฟ SLY-TP2 (ทำงานวันที่ 6-8 ก.พ.63)						
8	SLY04YB-01	สับ	ปลด		SLY	CB	115 KV.TP2
9	SLY04YS-01	สับ	ปลด		SLY		
10	SLY04YS-03	สับ	ปลด		SLY		
11	ดึงทรักของ SLY02BVB-01 ออก โช่ว "OUT SERVICE"					SLY	
12	ตรวจสอบไฟย้อนของ SLY02BVB-01 ว่าไม่มีไฟย้อน					SLY	
13	SLY02BVG-01	ปลด	สับ		SLY		SW.Ground 22 KV.IN02
14	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
15	แจ้งพื้นที่เฝ้าให้ กบข.ก.3 รับทราบ						
16	แจ้ง กบข.ก.3 ปฏิบัติงาน SLY-TP2 ได้						
	%%%%%%%% ลสิ้นสุดสวิตชิง วันที่ 6 ก.พ.63 %%%%%%%%%						
17	หลังจาก กบข.ก.3 ปฏิบัติงาน SLY-TP2 เสร็จทุกชุดวันที่ 8 ก.พ.63						
18	SLY02BVG-01	สับ	ปลด		SLY		SW.Ground 22 KV.IN02
19	คืนทรักของ SLY02BVB-01 เข้าโช่ว "IN SERVICE"					SLY	เบรกเกอร์ 22 KV.IN02
20	SLY04YS-01	ปลด	สับ		SLY		
21	SLY04YS-03	ปลด	สับ		SLY		
22	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
23	- จ่ายไฟ SLY-TP1						
24	SLY04YB-01	ปลด	สับ		SLY		เบรกเกอร์ 115 KV.TP2
25	ปรับแรงดัน SLY-TP2 ไว้ 22.7 KV.					SLY	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	- ย้ายโหลด SLY-TP2 กลับคืนจาก SLY-TP1						
27	SLY02BVB-01	ปลด	สับ		SLY		เบรกเกอร์ 22 KV.IN02
28	SLY08BVB-01	สับ	ปลด		SLY		22 KV.ขนาบเมนบัส
29	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
30	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
%%%%%%%%% ลีนสุดสวิตชิงวันที่ 8 ก.พง63 %%%%%%%%%%							