



ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 4			
กำหนดวันที่ทำงาน	27/05/2562	เวลา 08.30 น.	ถึง	27/05/2562 เวลา 16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ SA0BYB-01	ตามใบขอปฏิบัติงาน 670/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่ 19 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 19 พ.ค. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 21 พ.ค. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี SA0							
	เมื่อพร้อมไปปฏิบัติงาน						
1	ตรวจสอบ SA0BYB-01, SA0BYS-01, SA0BYS-02 แสดงสถานะเปิดวงจร				รศ.กษ.ภว.ศ	SA0BYG-03, SA0BYG-04	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
2	ตรวจสอบ SA0BYB-01, SA0BYS-01, SA0BYS-02 แสดงสถานะเปิดวงจร				รศ.กษ.ภว.ศ	SA0BYG-03, SA0BYG-04	
สิ้นสุด Switching							