

ไม่ก่อ ๐๐๑ ๑๑๑



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 10244 /2562	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	12 กันยายน 2562	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สายส่ง 115 kV สามพราน 2 - สมุทรสาคร 1
อุปกรณ์ De-energize 115 kV Line SA2-SN1
งานที่ทำ เปลี่ยนลูกถ้วย Flashover เช็ดทำความสะอาดลูกถ้วยและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันมุลนก

หมายเหตุ
 - กรณี 115 kV Line SA2-SN3 หลุดออกจากระบบ ทำให้ Break Loop 115 kV ระหว่าง สฟ. NCS และ สฟ. SN3
 - แจ้ง กฟภ. ควบคุม Load ที่ สฟ. NCS ไม่เกิน 280 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน เสาร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.
 ถึงวัน เสาร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางยงยุทธ สีขาว)
 แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
 กองควบคุมระบบ
 ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
 โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
 โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
 ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.