

1/10/2562



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 10243 /2562	เรียน	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	โทรศัพท์	: 02-590-5454
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรสาร	: 02-590-5456
วันที่	12 กันยายน 2562		

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สายส่ง 115 kV สามพราน 2 - สมุทรสาคร 3

อุปกรณ์ De-energize 115 kV Line SA2-SN3

งานที่ทำ เปลี่ยนลูกถ้วย Flashover เช็ดทำความสะอาดลูกถ้วยและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันมุลนก

หมายเหตุ - กรณี 115 kV Line SA2-SN1 หลุดออกจากระบบ ทำให้ Break Loop 115 kV ระหว่าง สฟ.NCS และ สฟ.SN3

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.
 ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางยงยุทธ สีขาว)
 แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
 กองควบคุมระบบ
 ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
 โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
 โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
 ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.